


LEGENDA

- DETECTOR OTICO (CX. 4"x4" NO ENTREFERRO)
- DETECTOR TERMOCROMETRICO (CX. 4"x4" NO ENTREFERRO)
- TUBULAO METALICO DE 3/4"
- SIRENE (CX. 4"x4" NA ALVENARIA, H=2,20m)
- ESTAOAO MANUAL (CX. 4"x4" NA ALVENARIA, H=1,20m)
- PAINEL CENTRAL DE ALARME E DETECCAO DE INCENDIO (CX. 20x20x10cm, NA ALVENARIA, H=1,50m)
- CAIXA DE PASSAGEM 4"x4"

NOTA

1 - O PROJETO EXECUTIVO SERA APRESENTADO COM O LANCAMENTO DE REVISAO 00, COMO SENDO EMISSAO INICIAL DO PROJETO EXECUTIVO, COM DATA NA FORMA MES/ANO.

Nº		DATA		DESCRIÇÃO		VERIFICADO POR	
				REVISÃO			
PROJETO EXECUTIVO:				CONSTRUÇÃO:			
LOGOMARCA EMPRESA				LOGOMARCA EMPRESA			
RESPONSÁVEL TÉCNICO: ART Nº:				RESPONSÁVEL TÉCNICO: ART Nº:			
PROJETO EXECUTIVO – MES / ANO							
						TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO DEPARTAMENTO DE ENGENHARIA	
COORDENADOR: SÉRGIO BORBA						COMARCA DA CAPITAL – EMERJ REFORMA DO AUDIT. ANTÔNIO CARLOS AMORIM ALVARASMO BRAGA, Nº 115	
DESENVOLVIMENTO: EVERALDO DE SOUZA						PROJETO PRÉ- EXECUTIVO DE DETECÇÃO DE INCENDIO 4º PAVIMENTO – AUDITÓRIO	
VISTO: FLAVIO GOMES		DATA: 11/10/07					
ESCALA: 1/75		PROJETO: DIPLO		ARQUIVO: DET-01-4100-EMERJ-AUDITÓRIO-PROJ.dwg		PRONOME: 01/01	